

Sempre Manutenzione Straordinaria: Un Fatto Che Mi È Stato Riportato

Sempre Manutenzione Straordinaria: Un Fatto Che Mi È Stato Riportato

VIGILANZA E CONTROLLO SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Mi raccomando:

- Accertarsi che siano di affidabilità adeguata (EN 138499)
- Accertarsi che siano validi contro l'elusione e il by-pass (EN 14119)
- Mettere il tutto in funzione dopo verifica di funzionamento! Registrata.

Perché??

Un operatore di una ditta specializzata nella costruzione di quadri elettrici lavora presso un'azienda dove si fa l'ampliamento della cabina elettrica.

Decide di effettuare dei controlli in cabina, sul quadro elettrico fornito che non funziona.

In questa cabina sono già presenti ed installati tre quadri elettrici ed il quarto, oggetto della fornitura è appena installato. In fase di collaudo si constata che il nuovo quadro non funziona.

Il manutentore si reca nella cabina da solo, opera da solo e si introduce proprio all'interno del quadro oggetto dell'inconveniente, lo fa con la parte superiore del corpo. Lo fa rapidamente per montare una vite che erroneamente non era stata montata in fase di costruzione.

Inavvertitamente va a contatto con il corpo con gli elementi interni in tensione a 15 KV. Perché il quadro era già stato collegato, per il collaudo!

Sempre Manutenzione Straordinaria: Un Fatto Che Mi È Stato Riportato

Ma lui non ci ha pensato, e pertanto non utilizzava nessun D.P.I. né attrezzature apposite.

Attenzione! Ecco il Pm che trova il colpevole, facile, perché la porta era aperta e il dispositivo di interblocco malfunzionante o peggio disattivato.

Scegli bene.